

МЧС РОССИИ  
 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

36700 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124<sup>А</sup> E-mail:mchspord@dinet.ru

Отдел НД и ПР №7 УНД ГУ МЧС России по РД

г. Дербент, ул. Коммунаров, 19/6 тел: 4-17-24

Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

**Предписание № 49/ 1 / 34**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» Сеидовой Эсмиле Алиевне, во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 49 от «28» февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «13» марта 2019 г. по 11 ч. 00 мин. «13» марта 2019г. проведена проверка государственным инспектором ОНД и ПР №7 лейтенантом внутренней службы Нифталиевым Анзором Мамедшаховичем в здании МБДОУ «Детский сад № 1» совместно с заведующей МБДОУ ДС №23 Сеидовой Э.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Демонтировать полы, потолок и стены на путях эвакуации, отделанные материалами (пластик, мдф, фанера) без сертификата подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности, представить сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности	(ст. 144 таб. 28, 29 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»);	01.12.2019	
2	Ответственному за пожарную безопасность необходимо пройти обучение по программе пожарно-технического минимума	(п. 3 ППР РФ № 390);	01.12.2019	
3	В отношении объекта защиты разработать декларацию пожарной безопасности	(ФЗ от 22.07.2008 №123 (ред. От 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.64);	01.12.2019	
4	Представить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты	(ППР РФ №390 п.61);	01.12.2019	
5	Проводить один раз в полугодие (представить акты) отработки планов эвакуации	(п. 12 ППР РФ № 390);	01.12.2019	
6	На объекте производить противопожарный инструктаж с работниками, завести журнал инструктажа по пожарной безопасности	(ППР РФ №390 п.3);	01.12.2019	
7	Электролампы освещения заключить в плафоны закрытого исполнения	(ППР РФ №390 п.42);	01.12.2019	
8	Представить договор на обслуживание автома-	(ППР РФ № 390 п.	01.12.2019	

	тической пожарной сигнализации	61);		
9	Системы пожарной сигнализации обеспечить подачей дублированного светового и звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	(ФЗ-123 от 22.07.2008 г. ст. 83 п. 7; СНиП 21-01-97 п. 5.21);	01.12.2019	
10	Предусмотреть 2-й эвакуационный выход из средней группы, старшей группы, младшей группы № 1, музыкальном зале	(ППР РФ № 390 п. 25);	01.12.2019	
11	Демонтировать покрытие потолка в средней группе, музыкальном зале, младшей группе № 2, старшей группе, выполненную из сгораемого материала (пластик)	(ФЗ-123 «Технический регламент» ст. 134 п. 6 т. 28, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2);	01.12.2019	
12	Демонтировать перегородку между музыкальным залом и второй младшей группы, выполненную из сгораемых материалов (пластик)	(п. 5 ст. 52 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);	01.12.2019	
13	Помещение котельной обеспечить сигнализаторами загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПДК природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности	(п. 6.5.7 СП 60.13330.2012 14.«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»);	01.12.2019	
14	Помещения пищеблока и заведующей оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	(табл. А1 СП 5.13130.2008);	01.12.2019	
15	Обеспечить въезд на территорию детского сада для пожарных автомобилей	(СП 4.13130.2013 п. 8.1).	01.12.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР №7 УНД  
и ПР ГУ МЧС России по РД  
лейтенант внутренней службы Нифталиев А.М.  
«13» марта 2019 г

Предписание для исполнения получил (а):  
«13» марта 2019 г.  
Заведующая МБДОУ ДС №1  
Сеидова Э.А.



(подпись)



(подпись)